

भारत सरकार Government Of India राष्टीय परीक्षण आला( पर्वी क्षेत्र ) **National Test House (Eastern Region)** ११/१ जजेस कोर्ट रोड , अलीपुर , कोलकाता-७०००२७, 11/1, Judges' Court Road, Alipur, Kolkata - 700 027. ब्लाक- सीपी, सेक्टर- ४, साल्ट लेक सिटी,कोलकाता- ७०००९१, Block - CP, Sector -V,Salt Lake City,Kolkata - 700 091.



## परीक्षण प्रमाण पत्र TEST CERTIFICATE (WEB VERSION)

जारी होने की तिथि परीक्षण प्रमाण पत्र सं. कोड नं पृष्ठों की संख्वा पुष्छ Test Certificate No Date of Issue Code No No of Pages Page NTH(ER)/EL(ET)/201 02/08/2013 1375095313557 1 2 3/00264

NIL Dated 22/07/2013

00264/NTH(ER)/EL(ET)/29/07/2013

made of \$\$ 316 & 2mm thickness.

जिसे जारी करना है Issued To

पता

Address

## NANDI RESOURCES GENERATION TECHNOLOGY PVT. LTD.

One sample of Local Electrical Control Station having single door, stated to be

(i) Markings: Sl. No.: NRG/2013/TR/001 (ii) Dimensions (in mm) as per Drawing No. N42.097.2979, submitted by the firm: A=200, B=250, C=100 with tolerance

Flat E, B/6, Bapujinagar, Regent Estate, Kolkata-700092

ग्राहक का सन्दर्भ सं एवं दिनांक Customer's Ref. No. पंजिका सं एवं दिनांक Register No & Date

परीक्षण सामग्री का जिवरण Description of Test Item

परीक्षण सामग्री का पहचान Identification of Test Item

नम्ना का विशिष्टि (यदि हों) Product Specification (F any)

नगुना प्राप्ति की तिथि Date of Receipt of the Test Item 29/07/2013

+/-5mm.

Nil

कार्य सम्पादन की तिथि Date(s) of Performance of Tests व्यावहत प्रणाली का पहचान Method(s) used for Test

From: 01/08/2013 TO: 02/08/2013

As per IS/IEC 60529:2001, Cl. 13.4,13.6 & Cl. 14.2.5

नम्ना प्रकिवा जहाँ प्रासंगिक हों Sampling Procedure where relevant

N/A

सत्यमेव जयते		भारत सरकार Government Of India राष्ट्रीय परीक्षण श्रात्ला( पूर्वी क्षेत्र ) National Test House (Eastern Region) ११/१ जजेस कोर्ट रोड , अलीपुर , कोलकाता-७०००२७, 11/1 , Judges' Court Road , Alipur , Kolkata - 700 027. ब्लाक- सीपी, सेक्टर- ४, साल्ट लेक सिटी,कोलकाता- ७०००९१, Block - CP, Sector -V,Salt Lake City,Kolkata - 700 091.				
		परीक्षण प्रमाण पत्र TEST CERTIFICATE (WEB VERSION)				
	परीक्षण प्रमाण पत्र सं.	जारी होने की तिथि	कोड नं		पुष्ट	पृष्ठों की संख्वा
	Test Certificate No	Date of Issue	Code No		Page	No of Pages
	NTH(ER)/EL(ET)/201 3/00264	EL(ET)/201 02/08/2013 1375095		_		2
	Sl.No	Test N	ame	Test Result		Limit
	1				ory, as no deposit of observed inside the Enclosure.	The protection is satisfactory if no deposit of dust is observable inside the enclosure at the end of the test.
	2 टिप्पणी Nate	Test for second numeral '5' against w	:Protection	water v	ory, as no ingress of vas observed inside 1e Enclosure.	Water projected in jets against the enclosure from any direction shall have no harmful effects

The dimensions given in this Test Certificate have been verified in the Drawing No. N42.097.2979, submitted by the firm and it forms a part of the Test Certificate No.NTH(ER)/EL(ET)/2013/00264. কৈফিযর

Remarks

The sample conforms to the Specification No. IS/IEC 60529:2001 in respect of IP-65 Class of Protection.